



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 8-(343)-346-10-54

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
623750, г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8-(34364)-3-53-38, электронный адрес: tond-rezh@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 119 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 28»

Директору МБОУ ООШ № 28 Храмцовой Елене Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 28 августа 2019 года № 119

(наименование органа ГПН)

« 20 » сентября 2019 г ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N

69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час 00 мин 05.09.2019 г по

12 час 00 мин 20.09.2019г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Гловой Ксенией Валерьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора)

здания, помещения МБОУ ООШ № 28

по адресу Свердловская область, Режевской район, с.Леневское, ул. Школьная, 27

Директором МБОУ ООШ № 28 Храмцовой Еленой Юрьевной

совместно с

(указывается должность, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии систем противопожарной защиты: автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнены не огнестойкими кабелями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 82, Правила противопожарного режима в РФ п. 61, СП 6.13130.2009 п. 4.1., СП 6.13130.2009 п. 4.6	06.07.2020г.	
2	Помещение начальной школы (Литер Б) не обеспечено вторым эвакуационным выходом.	СНиП 21.01-97 п.6.13	06.07.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор ОНДиПР Режевского ГО,
Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС
России по Свердловской области
Глотова К.В.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(Handwritten signature)
(подпись)

« 20 » 09 2019 г

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

« 20 » сентября 2019 г

(Handwritten signature)
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Храмцова Елена Юрьевна

Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022