

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Свердловской области**  
г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**  
г. Екатеринбург ул. Белинского, 115 тел. 251-11-72 oitp-undso@mail.ru

г. Реж

« 09 » сентября 20 16 г.

13 ч. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_**

Государственным инспектором Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору  
Глотовой К.В.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 10 ч. 00 мин. «09» сентября 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «09» сентября 2016 г. проведено обследование документов, объекта заявителя здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 28»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного по адресу: 623745, Свердловская область, Режевской район, с. Ленёвское, ул. Школьная, 27 совместно с директором МКОУ ООШ №28 Храмцовой Е.Ю.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы двухэтажное. Функциональное назначение объекта – Ф 4.1. Отопление – центральное, вентиляция – естественная, принудительная, электроснабжение 220/380 В. Здание II степени огнестойкости, стены – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, кровля мягкая. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, обеспечена передача сигнала АУПС без участия персонала в 223 ПЧ 54 ОФПС, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии, установлены противопожарные двери в помещениях щитовой, коридорах, помещения обеспечены огнетушителями, режимные мероприятия выполняются в полном объеме.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

директор Е. Край - Храмцова Е. Ю.  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«09» сентября 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

директор Е. Край - Храмцова Е. Ю.  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

**Вывод по результатам обследования:**

Здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 28» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности  
Обследование проводили:

Государственный инспектор Режевского района, Артемовского района  
по пожарному надзору Глотова К.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» сентября 2016 г.



Глотова К.В.  
(подпись)