

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28»**

Российская Федерация, 623745, Свердловская область, Режевской район, село Ленёвское, ул.Школьная, 27
Тел. (34364) 5-43-46, School28len@mail.ru, телефон директора 8-904-16-30-767.
ИНН 6628009006, ОГРН 1026601689267, КПП 667701001, ОКПО 50314749, ОКВЭД 85.13
Р/с 40701810800001176228 в Уральское ГУ Банка России Екатеринбург
БИК 046577001

Исх. № 35 от « 29 » июня 2020г.

Сопроводительное письмо

Заместителю начальника ОНД и ПР
Режевского ГО, Артемовского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области
майору внутренней службы
М.С. Поросенкову

**Об исполнении предписания
по устранению нарушений**

Во исполнении предписания об устранении нарушений от 20 сентября 2019 года № 119/1/1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» направляет Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Приложение:

Отчет об исполнении предписания от 20.09.2019 № 119/1/1
«Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» - 1 лист

Директор МБОУ ООШ № 28



Е.Ю.Храмцова

Исполнитель:

Храмцова Елена Юрьевна
контактный телефон: 8(34364) 54346

ОТЧЕТ
об исполнении предписания от 20.09.2019 № 119/1/1
«Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28», в целях устранения предписания от 20.09.2019г. № 119/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности исполнило следующие работы:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4
1	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии систем противопожарной защиты: автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнены не огнестойкими кабелями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 82, Правила противопожарного режима в РФ п. 61, СП 6.13130.2009 п. 4.1., СП 6.13130.2009 п. 4.6	Исполнено
2	Помещение начальной школы (Литер Б) не обеспечено вторым эвакуационным выходом.	СНиП 21.01-97 п.6.13	Исполнено

Директор МБОУ ООШ № 28



Е.Ю.Храмцова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Храмцова Елена Юрьевна

Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022